



347812, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 992/4

Отводы крутоизогнутые приварные

Отводы изготавливаются по требованиям ГОСТ 17375-2001, предназначены для плавного изменения направления трубопровода. Отводы могут применяться для систем газоснабжения межпоселковых газопроводов и внеплощадных газопроводов промышленных предприятий, использующих газ в качестве топлива и сырья. Отводы предназначены для строительства наружных наземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С. Отводы предназначены для строительства внутренних систем водоснабжения и отопления промышленных и бытовых зданий и сооружений.

Условное обозначение	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСU Дж/см ² , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Отвод 90град. 76X3,5	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2016	0,976
Отвод 90град. 89X3,5	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1320	1,349
Отвод 90град. 108X3,5	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1200	1,983
Отвод 90град. 133X3,5	1,6	-	410	245	50	49	29	20	960	3,300
Отвод 90град. 133X4,0	1,6	-	410	245	50	49	29	20	800	3,800
Отвод 90град. 57X3,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1800	0,458
Отвод 90град. 57X3,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1800	0,458
Отвод 90град. 89X3,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1980	1,349
Отвод 90град. 108X3,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	300	1,983
Отвод 90град. 133X4,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	160	3,800
Отвод 90град. 159X4,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	84	5,160
Отвод 90град. 159X4,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	252	5,840

форма кромки по ГОСТ 16037-80 присоединительных концов отводов должна соответствовать при толщине до 5мм - типу С2. Отводы должны изготавливаться из бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-87 группы В (для диаметров 21 - 159 мм) или холоднодеформированных труб по ГОСТ 8733-87 группы В (для диаметров 10 - 45 мм). Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80. По согласованию с потребителем детали исполнения 2 допускается изготовление из труб ВГП по ГОСТ 3262-75. Материал - сталь 2 (ЗСП, 2КП) по ГОСТ 380-2005. Транспортировка и хранение осуществлять по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения. Продукция имеет сертификат соответствия № РОСС RU.0C54.H005654

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 206.563-37. 2001» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

Дата 30.04.2025

Ктиторов Э.А.

