



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.

О.А. Гильденскильд

Экспертное заключение

№ 3976-6 от « 21 » 10 2013 г.

В соответствии с заявкой ЗАО «Минеральная Вата» (юр. адрес: Московская обл, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48а) № 3976 от 01.10. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) матов ламельных теплоизоляционных самоклеющихся из минеральной (каменной) ваты KLIMAFIX.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- спецификация материалов,
- сертификат ISO 9001:2008,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 6035 от 18.10.2013 г.

Экспертиза документации.

Маты предназначены для использования в качестве теплоизоляции и звукоизоляции прямоугольного и круглого сечения, а также труб и оборудования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Маты выпускаются предприятием «ROCKWOOL POLSKA SP.Z O.O.» (РОКВУЛ ПОЛЬСКА СП.З О.О.) по адресу: ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland (Польша).

Сведения об использовании. Применение матов должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Маты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка матов в соответствии с указаниями предприятия- изготовителя.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца мата ламельного теплоизоляционного самоклеющегося из минеральной (каменной) ваты KLIMAFIX.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов 72,0 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов	
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол менее 0,005	0,1
Ксилол 0,0076	0,2
Толуол 0,0063	0,6
Фенол менее 0,001	0,003
Формальдегид 0,009 ± 0,018	0,01
Этилбензол менее 0,005	0,02
Метанол менее 0,005	0,5
Интенсивность запаха 1 балл	2 балла

Заключение.

Маты ламельные теплоизоляционные самоклеющиеся из минеральной (каменной) ваты KLIMAFIX соответствуют требованиям «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.