



Паспорт № 482

выдан апрель 2025 г.

Заказчик и его адрес: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

ИЗДАТЕЛЬ: ЗНАК
изготовителя

Основание: счет № 482

Условное обозначение Детали (наименование, размер Н.Д.)				Механические свойства металла											
Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер	Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал	Рабочее давление РУ кгс/см2		№ партии	дата партии	Временное сопро- тивление разрыву Мпа	Предел текучести Мпа	Относительное удлинение 6z%	Относительное сужение %	Ударная вязкостьКСУ, кгссм/см2 Ст20 при -40°	Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)
Тройник И1	Дн 21,3х3,2 (Ду15)		ГОСТ 17376-2001 ст 20	100	Б387	05.05.2024г.		500	340	35	50	29	1000	0,30	ст20
Тройник И1	Дн 26,9х2,8 (Ду20)		ГОСТ 17376-2001 ст 20	100	00524	25.02.2024г.		480	340	36	50	29	1610	0,37	ст20
Тройник И1	Дн 33,7х3,2 (Ду25)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст 20	100	02063	31.07.2024г.		466	314	33,3	50	29	90	0,80	ст20
Тройник И1	Дн 42,4х3,2 (Ду32)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст 20	100	1378	08.10.2024г.		480	375	34	50	29	180	1,10	ст20
Тройник И2	Дн 76 х 3,5 (Ду65)	оц	ГОСТ 17376-2001 см 20	63	31122	22.03.2024		510	415	30	50	29	80	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 108 х 4 (Ду100)	оц	ГОСТ 17379-2001 см 20	40	81275	28.08.2024		500	245	31	50	29	32	2,20	ст20
Тройник И2	Дн 159 х 4,5 (Ду150)		ГОСТ 17379-2001 см 20	40	30532	21.03.2024		480	245	25	50	26	35	4,80	ст20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК