

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 106.1

Выдан 04 мая 2025

Отгрузка по накладной № 1915046 от 04.05.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- ти	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведени я
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	2196	0,4	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	600	0,2	-
Переход стальной П К О 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	384	0,9	-
Переход стальной П К О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	384	0,9	-
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	300	0,3	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	400	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	100	1,5	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	350	2,2	-
Тройник стальной 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	90	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	30	2,2	-
Отвод стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	2016	1	-
Отвод стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	490	340	34	-	-	гарантируется	720	1,7	-
Отвод стальной О 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	-	гарантируется	660	2,3	-
Отвод стальной О 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	600	2,5	-
Отвод стальной О 108х4	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	160	2,3	-
Отвод стальной О 108х4	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	15	68	-
Отвод стальной О 108х4	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	2016	1	-
Отвод стальной О 108х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	1000	0,7	-
Отвод стальной О 108х4	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	120	7,5	-
Отвод стальной О 108х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	500	1,1	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
5. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАММ НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуринович И.М.