

ПАСПОРТ

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ «ЭНЕРГИЯ-АКВА», СЕРИЯ НП С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применение

Осевые компенсаторы «Энергия-Аква», серия НП предназначены для компенсации осевых температурных удлинений трубопроводов внутренних систем водоснабжения зданий, жидкая среда внутри которых не агрессивна к конструкционным материалам данных компенсаторов. При выборе модели компенсатора необходимо обратить внимание на материал патрубков компенсатора и способ его присоединения к трубопроводу. Данный выбор должны делать проектировщики, учитывая конструкцию, материал, условия эксплуатации трубопровода и способ присоединения компенсатора к нему.

Основные технические параметры


Тип	«Энергия-Аква», серия НП
DN	25-80
PN	16
Температура среды	до 150 °С
Среда	вода
Вариант изготовления патрубков	грувлок

DN	осевой ход	Длина компенсатора, L, мм	Наружный диаметр компенсатора, D, мм
	+сжатие/ -удлинение		
25	+32 / -10	378	60
32	+32 / -10	410	76
40	+32 / -10	388	76
50	+32 / -10	315	96
65	+32 / -10	350	107
80	+32 / -10	326	135

Материалы

Наименование	Материалы
Сильфон многослойный	нержавеющая сталь
Патрубок	нержавеющая сталь
Внутренняя гильза	нержавеющая сталь
Наружный защитный кожух	нержавеющая сталь

«Энергия-Аква», серия НП



Правила монтажа

МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРОВ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ПАСПОРТА ИЗДЕЛИЯ. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОПУСК СРО НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ. ПЕРСОНАЛ ЭТИХ ФИРМ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АТТЕСТАТЫ И УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ ЗНАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЮ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.

Инструкция по монтажу

Осевые сильфонные компенсаторы необходимо должным образом запроектировать, хранить, перевозить, монтировать, эксплуатировать. При несоблюдении этих правил срок службы сильфонных компенсаторов может быть резко сокращен.

1. Сильфонные компенсаторы модели «Энергия-Аква», серия НП предназначены для компенсации температурных удлинений трубопроводов, жидкая среда внутри которых не агрессивна к конструкционным материалам компенсаторов. Материалы, способ присоединения и условия эксплуатации трубопроводов должны соответствовать конструкции компенсаторов и определяться проектировщиками на стадии разработки проектной документации.

2. Компенсаторы должны быть защищены от электрохимической коррозии.

3. На трубопроводы, с установленными на них компенсаторами, запрещено заземлять бытовые приборы, электроинструмент и т.д.

4. Трубопроводы, с установленными компенсаторами должны иметь защиту от блуждающих токов.

5. Компенсатор устанавливают на прямолинейном участке трубопровода, ограниченном двумя неподвижными опорами. Изгибы трубопровода на этом участке категорически не допускаются.

Не используйте компенсаторы «Энергия-Аква», серия НП для компенсации удлинений больших, чем в таблице технических данных: осевой ход нельзя превышать ни при каких рабочих условиях.

Трубы с длинами, для которых недостаточно одного сильфонного компенсатора, необходимо разделить на отдельные участки приемлемой длины. При этом каждый участок ограничивается неподвижными опорами и в отношении температурных удлинений рассматривается как отдельный трубопровод.

6. Все неподвижные, направляющие и скользящие опоры должны быть сконструированы и установлены так, чтобы они могли выдерживать распорные усилия и усилия жёсткости компенсаторов, а также вес трубопровода с водой и влияние врезок.

7. Компенсаторы тепловых удлинений трубопроводов нельзя использовать в качестве демпфера колебаний.

8. С сильфонными компенсаторами надо обращаться осторожно, чтобы не повредить их при ударе и не оцарапать об острые предметы.

9. Осевые компенсаторы должны испытывать нагрузки только в продольном направлении: не допускается напряжение кручения и воздействие изгибающего момента.

10. Не допускается попадание сыпучих и твёрдых веществ в гофры компенсатора; запрещено покрывать сильфон компенсатора тепловой изоляцией. Убедитесь, что посторонние предметы не попали между гофраами, если перед установкой компенсаторы хранились какое-то время!

11. Кабель электросварки не должен контактировать с сильфоном компенсатора.

12. Компенсаторы «Энергия-Аква», серия НП снабжены внутренней гильзой и поэтому должны быть установлены направляющей стрелкой по направлению движения воды в трубе.

13. Компенсаторы «Энергия-Аква», серия НП нельзя подвергать воздействию сильных электрических токов! При сварочных работах в сети трубопроводов и при сварке относящихся к этой сети деталей запрещается заземлять сварочный аппарат на стояк со смонтированными компенсаторами.

14. Осевые сильфонные компенсаторы представляют собой механически нагруженные детали. Срок их службы зависит от числа циклов срабатывания под нагрузкой, а также от других факторов. Компенсаторы должны быть доступны для контроля и замены.
15. Расстояние от компенсатора до ближайшей (1-й) направляющей опоры должно быть 4DN, между 1-ой и 2-ой направляющими опорами – 14DN, остальные скользящие и направляющие опоры должны быть установлены в соответствии с нормативами.
16. В случае горизонтальной установки вес трубы должен быть распределён на неподвижные и направляющие опоры и не должен воздействовать на компенсатор.
17. Если компенсатор устанавливается на вертикальном стояке, необходимо, чтобы вес трубы не воздействовал на компенсатор (не сжимал, не растягивал и не сгибал его). Для этого следует предварительно смонтировать трубопровод, неподвижные и направляющие опоры и лишь после этого врезать компенсатор. Если трубопровод загрязнен, то перед монтажом компенсаторов его необходимо промыть.
18. Компенсаторы, запроектированные в соответствии с типовыми схемами, не требуют предварительного растяжения или сжатия. Компенсаторы нельзя деформировать - изгибать, растягивать или сжимать, пытаясь «подогнать» их при монтаже под ненадлежащее пространство.
19. В трубопроводной системе с компенсаторами недопустимы гидроудары!
20. Запрещается опрессовывать сильфонные компенсаторы сжатым воздухом.
21. Концентрация хлоридов в воде, протекающей через компенсатор, не должна превышать 250 мг/дм³.
22. Производитель оставляет за собой право модернизировать продукцию, изменять номенклатуру оборудования, его технические характеристики и цены без предварительного уведомления.
23. Допустимое опрессовочное давление не должно превышать номинальное рабочее давление более чем в 1,5 раза. Если требуется большее опрессовочное давление, пожалуйста, обратитесь к нашим техническим специалистам.
24. В жидкости, протекающей через компенсатор, недопустимо наличие твердых частиц во избежание эрозионного износа, а также засорения гофр компенсатора.
25. При вертикальной прокладке трубопроводов компенсаторы DN50 и выше в стандартной ситуации устанавливаются под перекрытием в соответствии со схемой.

Порядок производства монтажных работ

1. Смонтировать трубопровод, неподвижные и направляющие опоры.
2. В случае если трубопровод был загрязнён, его необходимо промыть.
3. Предусмотреть участок трубопровода на месте установки компенсатора строго по его размерам с учетом канавок для грублока.
4. Установить компенсатор в месте его установки, затянув жесткие грувлочные муфты.

Не допускать сдавливание, растягивание или сгибание компенсатора в момент монтажа (в том числе трубопроводом, не зафиксированным неподвижными и направляющими опорами)!

Внимание! Компенсируемый участок между двух неподвижных опор должен быть смонтирован с использованием только жестких грувлочных муфт.

Правила транспортировки

Компенсаторы транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в заводской упаковке в соответствии с правилами перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

При транспортировке строго запрещено: бросать, сдавливать, переворачивать упаковку с компенсаторами, подвергать упаковку и компенсаторы воздействию атмосферных осадков, нарушать целостность упаковки с компенсаторами.

После отгрузки в транспортную компанию или представителям покупателя производитель не несет ответственности за сохранность компенсаторов во время перевозки.

Гарантии

60 месяцев со дня продажи.

Потребитель теряет гарантийные права, если:

- применение не соответствует назначению и (или) заявленным характеристикам
- были нарушены вышеперечисленные правила монтажа, инструкция по монтажу, порядок производства монтажных работ
- компенсаторы были отремонтированы собственными силами без согласования с поставщиком
- компенсаторам были нанесены механические повреждения
- не соблюдены условия эксплуатации и (или) монтажа
- поставщику не была предоставлена возможность установить причину выхода из строя изделия или его частей
- компенсатор в ходе монтажа был растянут или сжат сверх осевого хода

Во время действия гарантийного срока покупателю бесплатно предоставляются консультации по применению, хранению, эксплуатации приобретенных компенсаторов, стоимость данных консультаций включена в стоимость компенсаторов.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется покупателем за свой счет. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба в случаях аварии и травматизма, связанных с эксплуатацией изделия.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции компенсаторов без предварительного уведомления.

Поставка

Позиция	Модель компенсатора	DN	PN	Количество, шт.
1	«Энергия-Аква», серия НП		16	
2	«Энергия-Аква», серия НП		16	
3	«Энергия-Аква», серия НП		16	
4	«Энергия-Аква», серия НП		16	
5	«Энергия-Аква», серия НП		16	
6	«Энергия-Аква», серия НП		16	
7	«Энергия-Аква», серия НП		16	
8	«Энергия-Аква», серия НП		16	
9	«Энергия-Аква», серия НП		16	

Дата _____

«Компенсаторы «Протон-Энергия»

Тел./факс: 8(495) 765-56-70, 8 (499) 940-75-50

Тел./факс: (495) 765-56-70, (499) 940-75-50 www.compensators-energy.ru e-mail: proton-energy@inbox.ru