



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государственного члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.001483.09.22 от 08.09.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие ИЗОПРОФЛЕКС-115А с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Область применения: Трубы гибкие с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке используют для систем теплоснабжения при переменной температуре воды до 115 °С на рабочее давление 1,0 МПа и для систем теплоснабжения и холодного и горячего водоснабжения при переменной температуре воды до 95 °С на рабочее давление 1,25 МПа. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.21.29-001-48532278-2019 с изм. №1 "Трубы гибкие ИЗОПРОФЛЕКС-115А с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", адрес производства: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, строение 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", Р119530, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А. ИНН: 7706163360 (Российская Федерация). ОГРН: 1027739117120

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003340 от 26.08.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 08/22-162П/КМ-22 от 16.08.2022 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0445074

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.001483.09.22

от 08.09.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445074

Фирма-получатель

ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО", Р119530, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 146А. ИНН: 7706163360 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование и товарный знак изготовителя; наименование места производства; условное обозначение продукции без наименования детали; дата изготовления (число, месяц, год); номер партии; метраж.и.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели	
Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)	-
Запах водной втяжки при 60 град С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 60 град.С (балл)	-
Цветность	не более 20 град.
Мутность	не более 2,6 ЕМФ
Осадок	Отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Физико-химические показатели	
Водородный показатель (водная вытяжка)	6-9 ед. рН
Величина окисляемости перманганатной	5,0 мгО2/л
Санитарно-гигиенические показатели	
Формальдегид (мг/дм3)	не более 0,05
Этилацетат (мг/куб. дм)	не более 0,2
Ацетальдегид (мг куб. дм)	не более 0,2
Спирт метиловый (мг/куб. дм)	не более 3,0