



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-84, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту serg@utd74.ru



Сертификат соответствия № РОСС RU.АД80.К 00045 от 09.02.2024 г. по 09.02.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1416.K00382 от 25.03.2024 г. по 24.03.2027 г., выдан ООО "КЦ Перспектива"

Паспорт № 731 выдан 20 февраля 2025 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{исп} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ _s , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											KCU -40°C	KCV -5°C			KCU -60°C	KCV -60°C
1	Переход П К-530х12-426х10-20 ГОСТ 17378-2001	3,9	3,8	5,9	5,7	25-1055/33	447	265	23,6	69,8	84	67	-	40	1 824	
2	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	2024-95/69	445	269	24,3	67	85	68	-	480	1 056	
3	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	22-171/69	445	269	24,3	67	85	68	-	6	13,2	
4	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	2022-171/69	441	267	24,5	66	85	67	-	234	514,8	
5	Тройник П 108х4-57х4-20 ГОСТ 17376-2001	7,4	7,1	11,1	10,7	2024-95/9	444	265	23,9	67,5	86	68	-	480	1 056	
6	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	2023-727/78	442	265	23,4	70	84	67	-	720	288	
7	Тройник П 76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	7,6	7,3	11,4	11	2023-124/39	441	265	23,6	69	85	67	-	1 200	960	
8	Тройник П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	2024-133/79	440	268	23,6	69	85	67	-	364	546	
9	Тройник П 89х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	7,5	7,1	11,3	10,7	2024-133/21	440	258	23,6	69,8	83	66	-	728	1 092	
10	Тройник П 89х3,5-76х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	6,8	6,5	10,2	9,8	2024-133/63	440	259	23,9	69	84	67	-	364	546	
11	Тройник П 1-26,9х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,1	25,4	24,3	2023-105/12	441	265	23,5	69	83	66	-	3 900	1 404	
12	Тройник П 1-26,9х2-20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	2023-105/8	441	265	23,6	68	86	67	-	3 900	897	
13	Тройник П 1-42,4х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	10,3	9,9	15,5	14,9	2023-121/26	447	263	23,6	65	82	69	-	1 080	853,2	
14	Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	9	8,6	13,5	12,9	2023-63/18	444	268	23,5	67	83	66	-	1 380	1 380	
15	Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	9	8,6	13,5	12,9	2024-169/18	444	268	23,5	67,8	83	66	-	60	60	



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 426х14 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 7983/1	-	3R4065	АО "Челябинский трубопрокатный завод"
2	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
3	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1/4-1353/	223712	302428	ОАО "Белорусский металлургический завод"
4	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1/4-1353/	223712	302428	ОАО "Белорусский металлургический завод"
5	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN 10204-3.1 / 4-0267 /	240488	311971	ОАО "Белорусский металлургический завод"
6	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. № 4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
7	Труба 76х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № АК - 561957/08	11180	2R9460	АО "Первоуральский новотрубный завод"
8	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 08-4596	2-1276	111993	АО "Северский трубный завод"
9	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 08-4596	2-1276	111993	АО "Северский трубный завод"
10	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № 08-4596	2-1276	111993	АО "Северский трубный завод"
11	Труба 27х2,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. № 1008167/14	Б1471	31079	АО "Первоуральский новотрубный завод"
12	Труба 27х2,5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-75	Серт. № 1008167/14	Б1471	31079	АО "Первоуральский новотрубный завод"
13	Труба 42х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 1009569/09	5593/1	3R2679	АО "Первоуральский новотрубный завод"
14	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 1004821/09	9655	3R1871	АО "Первоуральский новотрубный завод"
15	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт. № 4956793137/1	3912	330091	АО "Синарский трубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск



Начальник ОТК
Щапин А.В.